

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

	Šilumos kiekis į miestą I linija					Šilumos kiekis į miestą II linija					Šilumos gamybos įrenginiai								NŠG	
Parametras	Šilumos galia	Tiekiamo termofik. vandens T į miestą	Grįžtamo termofik. vandens T iš miesto	Tiekiamo termofik. vandens slėgis bar į miestą	Grįžtamo termofik. vandens slėgis bar iš miesto	Šilumos galia	Tiekiamo termofik. vandens T į miestą	Grįžtamo termofik. vandens T iš miesto	Tiekiamo termofik. vandens slėgis bar į miestą	Grįžtamo termofik. vandens slėgis bar iš miesto	Biokatilas	Biokatilo DKE	VŠK2 dujos	VŠK3 dujos/ dyzelinas	VŠK3 DKE	VŠK4 dujos	VŠK4 DKE	GK7 Pašildytojai dujos/ dyzelinas	NŠG-1	NŠG-2
2026-09-28	11,2	70,3	43,1	4,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2026-09-29	10,9	70,4	43,5	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2026-09-30	11,0	70,5	43,6	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2026-10-01	11,0	70,5	43,7	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2026-10-02	11,4	70,5	44,2	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2026-10-03	11,2	70,5	43,8	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2026-10-04	11,2	70,4	43,4	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2026-10-05	11,4	70,3	43,3	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9

Šilumos gamybos įrenginių faktinių galių, tiekiamo šilumnešio temperatūrų, slėgių duomenys yra pateikiami per ataskaitinę parą.

Duomenys pateikiami kiekvieną darbo dieną už ataskaitinę parą.

Savaitgalių ir šventinių dienų laikotarpiu ataskaita patiekama pirmą darbo dieną už visas nepateiktas dienas padieniui.